

AFRY Denmark A/S

På vegne af N1

Teknik og Miljø

Sagsnummer:
01.05.08-P25-53-21

Sagsbehandler:
Bo Christian Sørensen (bochs)
Telefon: 97113785

Dato: 29.7.2022

Tilladelse til demontering af 60 kV luftledning med fjernelse af master og udvalgte fundamenter efter naturbeskyttelsesloven

Mariagerfjord Kommune giver herved tilladelse til demontering af luftledninger i beskyttet natur på følgende matrikler: matrikel nr. 14a, Skrødstrup By, Hem, og 3a, 1g og 10a, Sem By, Hem (luftfoto 2022)

Tilladelsen er en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Dispensationen er givet i henhold til forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3. Efter lovens § 65, stk. 2 kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

- Der må ikke etableres oplag af nogen art inden for §3 beskyttet natur eller inden for Habitatområdet undtaget ved p-pladsen ved vandværket.
- Tidspunkt for vejudlæg samt afsætning af adgangsveje aftales mellem lodsejer og Mariagerfjord Kommune inden demontering påbegyndes.

Generelt for alle master hvor fundamentet fjernes gælder følgende.

- Overjorden omkring eller eventuelt oven på masternes fundamenter bortgraves. Der må maksimalt graves i en afstand af 1m fra fundamenterne.
- Der må ikke efterlades rester af armeringsjern inden for §3 beskyttet natur eller inden for habitatområdet.

Området efterlades retableret på nedenstående vilkår:



- De efterfølgende huller fyldes op med rent sand, hvorefter overjorden lægges tilbage på området, hvis muligt. Der må ikke efterlades huller til gene/fare for eventuelle græssende dyr.
- Der må ikke efterlades kørespor.

Generelt for alle master hvor fundamentet ikke fjernes gælder følgende vilkår (mast 13, 14, 15).

- Eventuelle elastiske fuger fjernes fra fundamentet.
- Eventuelle forseglinger af bolte fjernes.

Redegørelse for sagen

Mariagerfjord Kommune har den 2. februar 2022 modtaget en ansøgning fra AFRY Denmark, på vegne af N1 hvor der ansøges om dispensation til fjernelse af 60 kV luftledning med tilhørende master og fundament.

AFRY begrundet ansøgningen med, at luftledningerne er erstattet med jordkabler og derfor ikke længere er i brug. Luftledninger, med tilhørende master og fundamenter, skal om muligt fjernes helt fra området.

De ansøgte arealer er i dag registreret som naturtyperne overdrev, fersk eng og rigkær i den vejledende registrering af beskyttet natur. Overdrev, fersk eng og rigkær er omfattet af den generelle beskyttelse af naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er forbud mod at foretage ændringer af tilstanden af beskyttet natur, jf. § 3 stk. 2.

Kommunen kan give dispensation fra den generelle beskyttelse, jf. § 65, stk. 2, men der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændringen af tilstanden er væsentlig eller i modstrid med at opretholde naturtypen som beskyttet.

Mariagerfjord Kommune besigtigede arealet sammen med AFRY d.2. marts 2022. Formålet med besigtigelse var at vurdere adgangsveje til masterne samt mulighed for fjernelse af fundamenter. Derudover blev der vurderet på arealernes tilstand i forhold til det ansøgte. På besigtigelsen blev der konstateret følgende:

Matrikel nr. 14a, Skrødstrup By, Hem

- Mast 3. er beliggende på dyrket mark. Mast og fundament kan fjernes uden problemer.

Matrikel nr. 3a, Sem By, Hem

- Mast nr. 4 kan tilgås fra markarealet beliggende øst for masten. Selve masten er beliggende i natura 2000 området og står på kanten af et §3 beskyttet overdrev. En stor del af fundamentet er synlig. Fjernelse af fundamentet kræver en mindre udgravning i umiddelbar nærhed af det synlige fundament. Det vurderes at hele fundamentet kan fjernes uden at skade overdrevet.
- Mast nr. 5-6. er beliggende på dyrket mark. De er beliggende uden for Natura 2000 området og er ikke i beskyttet natur. De kan alle tilgås fra markarealerne beliggende nord for masterne. Master og fundament kan fjernes uden problemer.
- Mast nr. 7-8 vurderes til at være beliggende på grænsen af Natura 200 området men ikke inden for dette. Området de er beliggende på, er ikke §3 beskyttet natur. De kan begge tilgås fra markarealerne beliggende nord for masterne. Master og fundament kan fjernes uden problemer.

Matrikel nr. 1g, Sem By, Hem

- Mast nr. 9-10 er begge beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet fersk eng (6400). De kan tilgås fra vejen beliggende lige nord for masterne. Vejadgang er markeret med sort linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med sort linje skal der udlægges køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og fjernes efterfølgende master og fundament er fjernet. Både master og fundament vurderes til at kunne fjernes uden skade på beskyttet natur.
- Mast nr. 11 er beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet fersk eng (6400). Den kan tilgås fra vejen beliggende nord for masten. Både mast og fundament vurderes til at kunne fjernes uden skade på beskyttet natur. Adgangsvejen er markeret med gul linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med gul linje skal der udlægges køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og fjernes efterfølgende master og evt. fundament er fjernet. Alle vejadgange markeret med gul linje afsættes af Mariagerfjord Kommune, i samarbejde med lokalkendt lodsejer, INDEN projektstart.

Matrikel nr. 10a, Sem By, Hem

- Mast nr. 12 er beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet fersk eng (6400). Masten kan tilgås fra p-pladsen ved vandværket. Vejadgang er markeret med sort linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med sort linje skal der udlægges køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og fjernes



efterfølgende master og evt. fundamenter er fjernet. Mast og fundament kan fjernes uden problemer.

- Mast nr. 13-14-15 er beliggende i natura 2000 område og §3 beskyttet rignær. De kan tilgås fra vejen beliggende nord for masterne. Masterne kan fjernes, men fundamentet skal efterlades. En fjernelse af fundamentet vurderes til ikke at være muligt uden at gøre skade på habitatnaturen. Adgangsvejene er markeret med gul linje på luftfoto 2022. På alle adgangsveje angivet med gul linje skal der udlægges køreplader. Kørepladerne udlægges inden tråden tages ned, og fjernes efterfølgende masterne er nedtaget. Alle vejadgange markeret med gul linje afsættes af Mariagerfjord Kommune, i samarbejde med lokalkendt lodsejer, INDEN projektstart.

Derudover har Mariagerfjord Kommunes naturafdeling d. 3. maj 2022 besigtiget arealerne ved mast nr. 10 og mast nr. 11 med henblik på status på den registrerede natur inden for projektet. De besigtigede arealer opfylder kriterierne til at være omfattet af naturbeskyttelsesloven §3, beskyttet fersk eng.

Mast nr. 4, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 er alle beliggende i Natura 2000 område nr. 223, Kastbjerg Ådal.

Kommunens vurdering

På baggrund af besigtigelser og gennemgang af luftfoto fastholder Mariagerfjord Kommune områdernes status som omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven om beskyttet natur.

I den konkrete sag er det kommunens vurdering, at der er tale om et indgreb, som i sig selv ikke skønnes at medføre en vedvarende og afgørende forrykning af tilstanden i området. Kommunen kan derfor dispensere til det ansøgte.

Jf. vedhæftede Habitatkonsekvensvurderinger det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at det ansøgte har en negativ påvirkning på Natura 2000-område nr. 223. Ved påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen.

I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune kendskab til ét fund af bilag IV-arter i nærheden af det berørte område. Der er én observation af odder nordvest for Hem hvilket er ca. 3.5 km fra det planlagte. Området er sikkert potentielt levested for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Derudover *kan* der forekomme arter af flagermus inden for det planlagte. Det er kommunens vurdering at ingen af de nævnte arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle- eller rasteområder.



Bemærkninger

Afgørelsen er truffet i forhold til forbuddet mod ændring i tilstanden af beskyttede naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 2.

Lovteksten kan findes på: <https://www.retsinformation.dk/>

Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.

Vær opmærksom på eventuelle andre kabler, kloakrør og lignende.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.

Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Oplysninger i øvrigt

På hjemmesiden www.mariagerfjord.dk kan du fremsøge, hvilke dele af din ejendom, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Du kan læse mere om definitionen af beskyttede naturtyper og betydningen heraf på kommunens hjemmeside.

Det fremgår af vedlagte oversigtskort hvilke dele af din ejendom der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Definitionen af beskyttede naturtyper og betydningen heraf fremgår af vedlagte udskrift af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Klage m.v.:

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af *afgørelse om ikke VVM-pligt*.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom.

Venlig hilsen

Bo Christian Sørensen (bochs)

Vedhæftet:

Luftfoto 2022
Ansøgning om dispensation
Klagevejledning Naturbeskyttelsesloven
Habitatkonsekvensvurdering
Afgørelse om ikke VVM-pligt
Uddrag af museumsloven
Beskyttede naturtyper

Kopi til:

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen: dbf.oestjylland@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
Friluftsrådet lokal kreds: himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
Slots- og Kulturstyrelsen: for@slks.dk
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk